



John Benson, City Manager  
400 N. Washington St.  
Beeville, TX 78102  
361-358-4641

### **Mandatory Language for a Maximum Contaminant Level Violation MCL, LRAA / TTHM**

The Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) has notified the CITY OF BEEVILLE TX0130001 that the drinking water being supplied to customers had exceeded the Maximum Contaminant Level (MCL) for total trihalomethanes. The U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) has established the MCL for total trihalomethanes to be 0.080 milligrams per liter (mg/L) based on locational running annual average (LRAA) and has determined that it is a health concern at levels above the MCL. Analysis of drinking water in our community for total trihalomethanes indicates a compliance value in quarter three 2022 of 0.081 mg/L for DBP2-01.

Trihalomethanes are a group of volatile organic compounds that are formed when chlorine, added to the water during the treatment process for disinfection, reacts with naturally occurring organic matter in the water.

Some people who drink water containing trihalomethanes in excess of the MCL over many years may experience problems with their liver, kidney, or central nervous systems, and may have increased risk of getting cancer.

**You do not need to use an alternative water supply.** However, if you have health concerns, you may want to talk to your doctor to get more information about how this may affect you.

**The City of Beeville is taking the following actions to address this issue:**

Quarter 3 is below the MCL for TTHM, but the LRAA (local running annual average) is slightly above the threshold. The City of Beeville is making progress and anticipates being below the MCL in the fourth quarter of 2022. These samples are being analyzed currently and we are awaiting results.

Please share this information with all people who drink this water, especially those who may not have received this notice directly (i.e., people in apartments, nursing homes, schools, and businesses). You can do this by posting this notice in a public place or distributing copies by hand or mail.

If you have questions concerning this matter, you may contact John Benson at 361-358-4641 ext. 202.



John Benson, City Manager  
400 N. Washington St.  
Beeville, TX 78102  
361-358-4641

### **Lenguaje Obligatorio para una Infracción del Nivel Máximo de Contaminantes MCL, LRAA / TTHM**

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) ha notificado a la Ciudad de Beeville TX0130001 que el agua potable que se suministra a los clientes excedió el Nivel Máximo de Contaminantes (MCL) para trihalometanos totales. La Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (U.S. EPA) ha establecido el MCL para trihalometanos totales es de 0.080 miligramos por litro (mg / L) según el promedio anual móvil local (LRAA) y ha determinado que es un problema de salud en niveles superiores al MCL. El análisis del agua potable en nuestra comunidad para trihalometanos totales indica un valor de cumplimiento en el tres trimestre de 2022 de 0.081 mg / L para DBP2-01.

Los trihalometanos son un grupo de compuestos orgánicos volátiles que se forman cuando el cloro, agregado al agua durante el proceso de tratamiento para la desinfección, reacciona con la materia orgánica natural del agua.

Algunas personas que beben agua que contiene trihalometanos en exceso del MCL durante muchos años pueden experimentar problemas con el hígado, los riñones o el sistema nervioso central, y pueden tener un mayor riesgo de contraer cáncer.

**No es necesario utilizar un suministro de agua alternativo.** Sin embargo, si tiene problemas de salud, es posible que desee hablar con su médico para obtener más información sobre cómo esto puede afectarlo.

**La ciudad de Beeville está tomando las siguientes medidas para abordar este problema:**

El trimestre 3 esta por debajo del MCL para TTHM, pero el LRAA (promedio anual móvil local esta ligeramente por encima del umbral. La ciudad de Beeville esta progresando y anticipa estar por debajo del MCL en el cuarto trimestre de 2022. Estas muestras se están analizando actualmente y estamos esperando los resultados.

Comparta esta información con todas las personas que beben esta agua, especialmente con aquellas que no hayan recibido este aviso directamente (es decir, personas en apartamentos, hogares de ancianos, escuelas y negocios). Puede hacerlo publicando este aviso en un lugar público o distribuyendo copias a mano o por correo.

Si tiene preguntas sobre este asunto, puede comunicarse con John Benson al 361-358-4641 ext. 202.